

# 宁东城镇污水处理厂提升改造项目高密池、浓缩池、加药系统设备采购及服务项目询比采购公告

宁东城镇污水处理厂提升改造项目高密池、浓缩池、加药系统设备采购及服务项目已具备采购条件，现公开邀请供应商参加询比采购活动。

## 1 采购项目简介

1.1 采购项目名称：宁东城镇污水处理厂提升改造项目高密池、浓缩池、加药系统设备采购及服务项目

1.2 采购人：宁夏福宁工程设计咨询有限公司

1.3 采购代理机构：宁夏国际招标咨询集团有限公司

1.4 采购项目资金落实情况：已落实

1.5 采购项目概况：

序号	名称	型号 / 规格	材料	单位	数量	安装部位	品牌	备注
设备采购（高密池、浓缩池非标设备）								
1	高密度沉淀池刮泥机	直径8.0m, 外缘线速度1.5m/min, N=0.75kW		台	2	现状高密度沉淀池	国产一线	
2	悬挂式中心传动浓缩机	∅=7.0m、H=3.9m(池边水深)、P=0.55Kw		套	1	现状污泥浓缩池	国产一线	
3	手动调节堰门	1500*500, N=1.1kW		台	2	五段式Bardenpho生化池	国产一线	
4	CD1型电动葫芦	W=1t, H=4.8m, N=1.5+0.2kW		台	1	新建鼓风机房	国产一线	
设备采购（加药系统）								
1	加药计量泵(数字泵)(乙酸钠溶液)	Q=180L/h, 10bar, N=0.75kw		台	5	乙酸钠系统		进口品牌，需对加药泵型号/规格进行选型复核，筛选最适配型号
2	手动球阀	DN40 P=1.0MPa		只	5			
3	手动球阀	DN15 P=1.0MPa		只	5			
4	手动球阀	DN20 P=1.6MPa		只	5			
5	手动球阀	DN15 P=1.6MPa		只	5			
6	手动球阀	DN20 P=1.6MPa		只	4			
7	安全阀	DN15 P=1.6MPa		只	4			
8	手动球阀	DN20 P=1.6MPa		只	2			
9	Y 过滤器	DN40 P=1.0MPa		只	5			
10	注料阀	DN20 P=1.6MPa		只	4			
11	电磁流量计	DN20		只	4			

12	隔膜式脉冲阻尼器	P=1.6MPa		只	4			
13	压力表	0-1.0MPa		只	4			
14	背压阀	DN20 P=1.6MPa		只	4			
15	乙酸钠溶液储罐	容积V=10m <sup>3</sup> , PE		套	2			配套搅拌机, 功率4KW; 配套设置钢箍
16	乙酸钠溶液卸料泵	Q=20m <sup>3</sup> /h, H=10m, N=2.2kw		台	2			
17	撬装支架	3300mmx700mm支架为航空铝材, 背板PVC材质		套	1			
18	手动球阀	DN100 P=1.0MPa		只	1			
19	远传水位计			只	2			
20	电动球阀	DN50 P=1.0MPa		只	2			
21	电动球阀	DN100 P=1.0MPa		只	2			
22	过滤器	DN50		只	2			
23	电动球阀	DN50 P=1.0MPa		只	2			
24	手动球阀	DN100 P=1.0MPa		只	2			
25	化工级UPVC给水管	De110 P=1.0MPa		米	26			
26	化工级UPVC给水管	De63 P=1.0MPa		米	30			
27	化工级UPV[给水管	De50 P=1.0MPa		米	18			
28	化工级UPVC给水管	De25 P=1.6MPa		米	40			
29	化工级UPVC给水管	De20 P=1.6MPa		米	30			
30	UPVC排水管	De110 P=0.6MPa		米	5			
31	PE管	De63 P=1.0MPa		米	30			
32	PE管	De20 P=1.0MPa		米	20			
33	加药计量泵(数字泵) (次氯酸钠溶液)	Q=80L/h, 10bar, N=0.75kw		台	2	次氯酸钠系统		进口品牌, 需对加药泵型号/规格进行选型复核, 筛选最适配型号
34	撬装支架	1300mmx700mm支架为航空铝材, 背板PVC材质		套	1			
35	手动球阀	DN40 P=1.0MPa		只	2			
36	手动球阀	DN15 P=1.0MPa		只	2			
37	手动球阀	DN20 P=1.6MP		只	2			
38	手动球阀	DN15 P=1.0MP		只	2			

39	安全阀	DN15 P=1.0MP		只	1			
40	手动球阀	DN20 P=1.6MP		只	1			
41	Y过滤器	DN40 P=1.0MPa		只	2			
42	注料阀	DN20 P=1.6MPa		只	1			
43	电磁流量计	DN15 P=1.6MPa		只	1			
44	隔膜式脉冲阻尼器	P=1.6MPa		只	1			
45	压力表	0-1.0MPa		只	1			
46	背压阀	DN20 P=1.6MPa		只	1			
47	次氯酸钠储罐	容积V=10m <sup>3</sup> pe		套	1			配套设置钢箍
48	次氯酸钠卸料泵	Q=20m <sup>3</sup> /h, H=10m, N=2.2kw		台	2			
49	手动球阀	DN100 P=1.0MPa		只	1			
50	远传水位计			只	2			
51	电动球阀	DN50 P=1.0MPa		只	1			
52	电动球阀	DN100 P=1.0MPa		只	1			
53	过滤器	DN50		只	1			
54	电动球阀	DN50 P=1.0MPa		只	1			
55	手动球阀	DN100 P=1.0MPa		只	1			
56	化工级UPVC给水管	De110 P=1.0MPa		米	20			
57	化工级UPVC给水管	De63 P=1.0MPa		米	10			
58	化工级UPVC水管	De50 P=1.0MPa		米	5			
59	化工级UPVC水管	De25 P=1.6MPa		米	10			
60	化工级UPVC给水管	De20 P=1.6MPa		米	5			
61	UPVC排水管	De110 P=0.6MPa		米	8			
62	PE管	De63 P=1.0MPa		米	15			
63	PE	De20 P=1.0MPa		米	10			
64	橇装支架	2000mmx700mm支架为航空铝材 背板PVC材质		套	1			
65	加药计量泵(数字泵)	Q=180L/h, 10bar, N=0.75kw		台	3	现状加药系统	进口	进口品牌, 需对加药泵型号/规格进行选型复核, 筛选最适配型号

注：加药系统带安装、调试, 配套电气系统, 配套控制箱内设 PLC 及人机界面触摸屏。

1.6 成交供应商数量及成交份额：

一家

家

## 2 采购范围及相关要求(C)

2.1 采购范围：宁东城镇污水处理厂提升改造项目高密池、浓缩池、加药系统设备采购及服务，详见询比采购文件

2.2 采购预算：1240000.00 元

2.3 供货期：合同签订后 60 日内，具体供货期以合同约定为准

2.4 质保期：两年

2.5 服务地点：项目建设地点宁东城镇污水处理厂内

## 3 供应商资格要求

### 3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

(1) 资质要求：供应商为独立法人资格或其他组织，并在资金、技术、人员、设备等方面具有相应的能力。分公司参与投标须提供总公司出具的授权函。

(2) 信誉要求：通过“信用中国”网站查询是否存在失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等被列入严重失信名单的不良信用记录，被列入严重失信主体名单或行政处罚限制工程招投标的供应商的响应文件将被拒绝。

### 3.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(3) 其他：

① 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

② 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

③ 为本采购项目提供采购代理服务的；

④ 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目的采购；

⑤ 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

⑥ 法律法规规定的其他情形。

### 3.3 本次采购 不接受 联合体。

## 4 采购文件的获取

4.1 有意参加询比采购活动的单位,请于 2025年12月1日9时00分至2025年12月4日23时59分(北京时间,下同),登录宁夏水投国采云电子采购交易平台(以下简称“采购交易平台”)http://219.151.178.18:8085/jeeplus/f免费下载采购文件。

4.2 供应商在递交响应文件截止时间前应随时关注“采购交易平台”,本项目有可能进行时间或内容上的调整,内容只在“采购交易平台”上发布,采购代理机构及采购人不再以其它方式通知。如因自身原因未及时关注变更公告或澄清、补疑等从而导致响应失败的,其后果自行承担。

4.3 “采购交易平台”交易系统实行CA证书登录管理。具体操作事宜,可登录“采购交易平台”首页按照相关文件操作或致电 0951-7655500 咨询。

## 5 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间为 2025年12月10日14时30分。供应商应在截止时间前通过“采购交易平台”递交电子响应文件。

5.2 逾期送达的响应文件,“采购交易平台”将予以拒收。

## 6 响应文件开启时间和地点

6.1 响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行。

6.2 本次询比采购活动采用不见面方式进行网上开启,供应商按时登录“采购交易平台”参加在线开启活动。

## 7 发布公告的媒介

本询比采购公告在中国招标投标公共服务平台和宁夏水投国采云电子采购交易平台上同时发布。

## 8 联系方式

采购人:宁夏福宁工程设计咨询有限公司

地址:宁夏银川市金凤区国贸新天地A座16楼

联系人:高振宇

电话:15595107125

采购代理机构:宁夏国际招标咨询集团有限公司

地址:宁夏银川市虹桥南街西侧天源财汇中心C座15层

联系人:郝文慧

电话:18195234034



2025年12月1日